

一次エネルギー消費量等級 仕様書兼機器一覧表

項 目	仕 様
B.暖房設備	設置なし (完了時にルームエアコンを設置することが決定してる場合は居室のみルームエアコン設置で算定 ※平面図に明示)
C.冷房設備	設置なし (完了時にルームエアコンを設置することが決定してる場合は居室のみルームエアコン設置で算定)
D.換気	壁付け式第三种換気設備 又は ダクト式第一種換気設備 (有効換気量率の計算書添付要、熱交換は見込まない) ※平面図・換気仕様書にて仕様表示
E.熱交換	設置なし (見込まない)
F.給湯設備	ガス潜熱回収型給湯器 (追焚機能付) : エコジョーズ等 又は 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用なし) : エコキュート等 ※平面図にて仕様表示 配管はヘッダー方式 ヘッダー分岐後の配管径はすべて13A以下)
	水栓 : 2バルブ水栓で算定
	浴槽 : 高断熱浴槽なしで算定
G.照明設備	すべてLED照明を設置 (主たる居室・その他の居室・非居室) (調光制御・人感センサーなしにて算定)
H.太陽光発電 I.コージェネ J.液体集熱式 K.空気集熱式	設置なし