

< 記入例 >

	確認を行つた 部位、材料の 種類等	照合内容	照合を行つ た設計図書	設計図書 内容につい て設計者に 確認した事 項	照合方法	照合結果 (不適の場合に は建築主に対 して行つた報 告の内容)
略	略	略	略	略	略	略
居室の内装の仕 上げに用いる建 築材料の種別及 び当該建築材料 を用いる部分の 面積	防蟻剤 天井裏等 合板 断熱材 接着剤 内装仕上 塗料 フローリン グ 集成材 クロス クロスのり カーペット 流し台 造付家具 建具	クロルピリホスの不使 用 第4種 第4種 第3種 第4種 第3種 第4種 使用面積:82.3 m ² 第4種 第4種 第4種 第4種 第4種 第4種 第4種	建築材料表 及び仕上表	なし	目視、面積計測 及び写真撮影 (写真は添付)	適
略	略	略	略	略	略	略
建築設備に用い る材料の種類並 びにその照合し た内容、構造及 び施工状況(区 画貫通部の処理 状況を含む。)	居室等の機械 換気設備 換気経路 天井裏の機械 換気設備 天井裏、小屋 裏	給気口位置 排気機の位置及び性能 1階便所:29.0 m ³ /h 2階便所:36.0 m ³ /h 扉の種類、開き戸のアンダ ーカットの有無 給気口位置 排気機の位置及び性能 29.0m ³ /h 気密層、通気止めの施工状 況	換気量計算 書、平面図	なし	納品書及び機 器容量確認及 び目視	適
略	略	略	略	略	略	略